

Euroopan komission määräyksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE

a) Merkki	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU	SODECA, SLU
b) Malli	CRF-225-4M	CRF-250-4M	CRF-250-4T	CRF-315-6T	CRF-315-6M	CRF-355-6T	CRF-355-6M
c) Ominaisenergiankulutus (SEC) lämmin ilmasto (kWh/(m ² .a))	-20.1	-20	-20.3	-20.6	-20.3	-20.6	-20.6
c) Ominaisenergiankulutus (SEC) kylmä ilmasto (kWh/(m ² .a))	-41.1	-41	-41.3	-41.6	-41.3	-41.6	-41.6
c) Ominaisenergiankulutus (SEC) keskiarvoilmasto (kWh/(m ² .a))	-8.1	-8	-8.3	-8.6	-8.3	-8.6	-8.6
c) SEC-luokka	D	D	D	D	D	D	D
d) Luokittelu	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU	RVU / UVU
e) Käyttötyyppi	Muuttuva nopeus	Muuttuva nopeus	Muuttuva nopeus	Muuttuva nopeus	Muuttuva nopeus	Muuttuva nopeus	Muuttuva nopeus
f) LTO-järjestelmän tyyppi	Ei yhtään	Ei yhtään	Ei yhtään	Ei yhtään	Ei yhtään	Ei yhtään	Ei yhtään
g) Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde (%)							
h) Maks. ilmamäärä (m ³ /h)	330	504	504	664	664	998	998
i) Puhaltimen moottorin ottoteho maks. ilmamäärällä (W)	18	28	22	27	32	38	39
j) Äänitehotaso (LWA) dB(A)	55	56	56	52	52	55	55
k) Vertailuilmavirta (m ³ /s)	0.064	0.098	0.098	0.129	0.129	0.194	0.194
l) Vertailupaine-ero (Pa)	49	49	49	49	49	49	49
m) Ominais sähköteho SPI (W/m ³ /h)	0.079	0.084	0.07	0.059	0.07	0.058	0.058
n) Säätokearoin	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
n) Säätoeluokittelu	Keskittetty tarpeen mukainen ohjaus	Keskittetty tarpeen mukainen ohjaus	Keskittetty tarpeen mukainen ohjaus	Keskittetty tarpeen mukainen ohjaus	Keskittetty tarpeen mukainen ohjaus	Keskittetty tarpeen mukainen ohjaus	Keskittetty tarpeen mukainen ohjaus
o) Ilmoitettu sisäinen enimmäisvuoto (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
o) Maks. ulkoinen vuoto (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
p) Seossuhde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
q) Suodattimen vaihtotarpeesta kertovan visuaalisen ilmoituksen kuvaus ja sijainti	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
r) Ohjeet säädettävissä olevien ilmantulo-/ilmanpoistoventtiilien asentamisesta	Katso käyttöohjekirja	Katso käyttöohjekirja	Katso käyttöohjekirja	Katso käyttöohjekirja	Katso käyttöohjekirja	Katso käyttöohjekirja	Katso käyttöohjekirja
s) Verkkosivusto	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com	www.sodeca.com
t) Ilmavirtauksen herkkyys painevaihteluihin +20 Pa ja -20 Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
u) Sisä- ja ulkotilan välinen ilmatiiviyys	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v) Vuotuinen sähkönkulutus (AEC) keskiarvoilmasto (kWh/a)	100	100	100	100	100	100	100
v) Vuotuinen sähkönkulutus (AEC) lämmin ilmasto (kWh/a)	100	100	100	100	100	100	100
v) Vuotuinen sähkönkulutus (AEC) kylmä ilmasto (kWh/a)	100	100	100	100	100	100	100
w) Vuotuinen lämmitysenergian säästö (AHS) keskiarvoilmasto (kWh/a)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
w) Vuotuinen lämmitysenergian säästö (AHS) kylmä ilmasto (kWh/a)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
w) Vuotuinen lämmitysenergian säästö (AHS) keskiarvoilmasto (kWh/a)	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300
ErP-vaatimusten mukaisuus	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018